



SZAFKA

OBIEKT

oświetlenie podstawowe  
pomieszcze techniczne

oświetlenie podstawowe  
komunikacji,  
łazienka  
pomieszczenie na chlor  
+wentylacja w  
pomieszczeniu na chlor

oświetlenie awaryjne  
w budynku  
stacji uzdatniania wody

Uwaga!  
Obwód załączenia oświetlenia i wentylacji  
w pomieszczeniu na chlor realizowany  
za pomoca łącznika 2 biegunowego.

Data 16.10.18	Opracował: mgr inż. Robert Pindel	Nr upr.	 <b>VOLEN</b> Volen SA 40-301 Katowice ul. Budowlana 5G	Obiekt: SUW Wzdół Rządowy	Szafa: +TSU	Ozn. urz.: =3	
Data 16.10.18	Projektował: mgr inż. Marcin Smardz	Nr upr. OPL/1009/PWOE/14		Nazwa rysunku: Obwody zasilania oświetlenia	Miejsce: ++	Nr projektu: P/097/18	Strona: 42 / 57
Data 16.10.18	Sprawdził: mgr inż. Rafał Tracz	Nr upr. SLK/6889/PWBE/16		Wersja: rew.002	Status dokumentacji: PW		