

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

JRP.261.16.2019

Bodzentyn, 30.07.2019

## Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

*Dotyczy zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe”*

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza system jednokierunkowy pracujący na odległość 100 m kompatybilny z funkcjonującymi wodomierzami na terenie Gminy Bodzentyn firmy PHU Metering?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane powyżej.

### Pytanie nr 2

Czy w części 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia można prosić o doprecyzowanie nazw i typów posiadanych przez Zamawiającego wodomierzy, na których mają być montowane nakładki radiowe celem weryfikacji czy możliwe będzie zamontowanie nakładki radiowej bezpośrednio na wodomierzu u klienta wodomierza?

### Odpowiedź:

Wodomierze będące w posiadaniu Zamawiającego, na których będą montowane nakładki radiowe to wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne Wasser\_Gerate typ ETW-MFS-ECO

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn

## Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza, celem ujednoczenia wprowadzonych do obiegu nakładek radiowych zaoferowanie, zamiast wodomierza jednostrumieniowego suchobieżnego fi 1” wodomierza objętościowego lub ultradźwiękowego o parametrach technicznych lepszych niż w otrzymanym zapytaniu?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane powyżej.

### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza , zamiast wodomierza objętościowego fi 3” wodomierz ultradźwiękowy o parametrach technicznych lepszych niż w otrzymanym zapytaniu? Pragnę nadmienić, że wodomierz objętościowy fi 3” nie jest już produkowany przez żadnego znanego nam producenta wodomierzy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane powyżej.

### **Pytanie nr 5**

Prosimy o doprecyzowanie kiedy mają być wykonane badania wody – przed czy po przystąpieniu do czynności polegających na wymianie wodomierzy.

### **Odpowiedź**

Badania wody mają być wykonane po zakończeniu czynności polegających na wymianie wodomierzy.

# Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

## Pytanie nr 6

Czy w wyjątkowych, pojedynczych przypadkach Zamawiający dopuści montaż nakładki radiowej za pomocą dodatkowych elementów złącznych, jeśli nie będzie innego możliwego sposobu montażu na wodomierzu?

## Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wskazane powyżej .

  
PREZES ZARZĄDU  
Monika Jamróz

